

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

### ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACION DE BOMBA CENTRIFUGA

#### 1. OBJETO:

El objeto de la presente Especificación Técnica es para la Adquisición de Una (1) Bomba Centrifuga para el reemplazo de las actuales que se encuentran fuera de servicio y no admiten reparación de agua en el Centro Médico Policlínica Grl. Actis.

#### 2. PLAZO DE ENTREGA:

El mismo deberá efectuarse, dentro de los 10 días corridos desde la notificación fehaciente de la orden de compra al adjudicatario.

#### 3. CARACTERISTICAS:

- Bomba centrifuga trifásica de 5,5 HP
- Modelo: SC M2 – 70 T N° 03-2019501
- Capacidad de Empuje: 10 / 250 Litros por minuto.
- Altura máxima de empuje: 65 metros
- Altura mínima de empuje: 28 metros.
- Voltaje de: 220 en triangulo y 380 en estrella.
- Amperaje: 15,4 amperes / 8,9 amperes.
- Frecuencia 50 Hz SL
- Temperatura máxima de circulación de liquido por bomba : 35 °C
- Índice de Protección : IP 54

#### 4. LUGAR DE ENTREGA:

Centro Médico Policlínica Grl Actis ubicado en Av. Rivadavia 4.283 – CABA – en el horario de 08:00 a 12:00 hs.

Contacto: [marcelo.caniete@iosfa.gob.ar](mailto:marcelo.caniete@iosfa.gob.ar)

Tel: 4981-4718



CR (R) Ruben Americo Regojo

Subgerencia Efectores Sanitarios Propios - IOSFA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Copia Digital de Expediente**

**Número:**

**Referencia:** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.