

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ADQUISICIÓN DE MATAFUEGOS ABC PARA LA SUBGERENCIA EFECTORES SANITARIOS PROPIOS.

La presente Especificación Técnica se ajusta a lo establecido en el artículo 48 del Régimen General de Compras y Contrataciones del IOSFA.

1. OBJETO.

El objeto de la presente Especificación Técnica es el "Adquisición de Matafuegos ABC", para la Subgerencia Efectores Sanitarios Propios.

2. CARACTERISTICA DEL MATAFUEGO/EXTINTOR.

El mismo deberá estar aprobado por Norma IRAM N° 351/19.

3. FUNCIONAMIENTO.

- 1) Tipos de fuego: ABC.
- 2) Capacidad: 10 Kg, 2,5 Kg y 5 Kg.
- 3) Agente Extintor: Polvo químico de acuerdo con Norma IRAM N° 3569
- 4) Manga: Largo mayor.
- 5) Manómetro: Cuerpo de latón, caja de acero inoxidable y visor de plástico.
- 6) Accesorios: Todo matafuego deberá venir provisto de su correspondiente gancho-soporte y chapa baliza extintor.
- 7) Exigencias Legales: Tarjeta de Identificación y recarga de matafuego acorde a las exigencias del organismo de control correspondiente a la jurisdicción donde sea colocado el matafuego. Sello conformidad IRAM.

4. CANTIDAD DE MATAFUEGOS A ADQUIRIR.

- DOS (2) MATAFUEGOS ABC de 10 kg.
- UNO (1) MATAFUEGO ABC de 2,5 kg.
- DIECIOCHO (18) MATAFUEGOS ABC de 5 kg.

5. LUGAR DE ENTREGA DE LA ADQUISICIÓN.

Centro Médico Policlínica Grl. Actis – Avenida Rivadavia 4283, CABA de lunes a viernes de 08:00 a 13:00hs. Teléfono de contacto:

Página - 1 - de 2

6. PLAZO DE ENTREGA.

La entrega de los matafuegos se deberá efectuar dentro de los CINCO (5) días hábiles de la comunicación fehaciente de la Orden de Compra.