

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

### ADQUISICIÓN DE MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO ABC BAJO PRESIÓN MANUAL PARA LA SUBDELEGACIÓN ESQUEL Y EL CENTRO DE ATENCIÓN AL AFILIADO DE SARMIENTO.

***La presente Especificación Técnica se ajusta a lo establecido en el artículo 48 del Régimen General de Compras y Contrataciones del IOSFA.***

#### 1. OBJETO

Adquisición de Matafuego para la Subdelegación Esquel y el Centro de Atención al Afiliado de Sarmiento.

#### 2. JUSTIFICACIÓN DEL USO

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 160 al 187 de la Ley 19.587 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y Decreto Reglamentario 351/79.

#### 3. CARACTERÍSTICAS DEL EXTINTOR

Deberá estar aprobado por Norma IRAM N° 3523

##### a. FUNCIONAMIENTO:



##### b. CAPACIDAD: 5kg.

c. AGENTE EXTINTOR: Polvo químico seco triclase dieléctrico a 35.000 V de acuerdo con Norma IRAM N° 3569.

d. MANGA: Largo mayor de 350 mm. Construcción según Norma IRAM N° 3523.

- e. MANÓMETRO: Cuerpo de latón, caja de acero inoxidable y visor de plástico, con sello IRAM N° 3533.
- f. ACCESORIOS: Todo matafuego debe venir provisto de su correspondiente gancho-soporte y Chapa Baliza Extintor.
- g. IMAGEN ILUSTRATIVA



h. EXIGENCIAS LEGALES:

- Tarjeta de identificación y recarga del matafuego acorde a las exigencias del organismo de control correspondiente a la jurisdicción donde sea colocado el matafuego.
- Sello conformidad IRAM



**4. CANTIDAD DE MATAFUEGOS A ADQUIRIR**


Se adquirirá la cantidad de 4 (CUATRO) MATAFUEGOS de 5Kg cada uno.

**5. LUGAR DE ENTREGA DE LA ADQUISICIÓN**

Delegación Provincial IOSFA CHUBUT - Comodoro Rivadavia (Av. Belgrano 484 – CP 900 – Comodoro Rivadavia – Chubut) de lunes a viernes de 0800 a 1300 hs.  
Teléfono de contacto: 0297-4462528.

**5. PLAZOS DE ENTREGA**

La entrega de los matafuegos se deberá efectuar dentro de los CINCO (5) días hábiles de la comunicación fehaciente de la Orden de Compra, en el lugar descripto en la presente Especificación Técnica.



Comodoro PABLO E. ACOSTA  
Subdelegado  
DP CHUBUT IOSFA