



Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
DELEGACIÓN PROVINCIAL SANTA CRUZ

Solicitud de Cotización N° 000006/2023


Señor: .

Solicitamos tenga a bien presupuestar los efectos o materiales detallados a continuación.

Sin otro particular, saludamos a usted, atentamente.

Forma de presentación: Físicamente en FISICO

Fecha y hora de apertura: 14/06/2023 a las 12:30 p.m. hs


VOGEL GERARDO ANDRES
DELEGADO

Presupuesto

Señores: IOSFA (ADMINISTRACION FINANCIERA - CONTRATACIONES)
Cotizamos a continuación lo solicitado y detallado al pie en las condiciones y precios siguientes:

REGLON	Designacion del Elemento	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	MATAFUEGOS PQS(ABC) ADQUISICION DE MATAFUEGO DE 5 KG 3 MATAFUEGOS NUEVOS EXTINTOR PQS (ABC) X 5 KG	unidad	3		

TOTAL DE LA OFERTA (En letras):

Lugar de Entrega: MEXICO 545

Plazo de Entrega: INMEDIATA

Forma de Pago: TRANSFERENCIA B

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Adquisición de EXTINTORES NUEVOS para la Delegación SANTA CRUZ”

1. OBJETO.

Adquisición de Extintores Nuevos para el uso en DELEGACION RIO GALLEGOS

2.-PLAZO DE ENTREGA.

La entrega de los extintores se realizará una vez realizado el pago por transferencia bancaria

3.-LUGAR DE ENTREGA.

Dirección: MEXICO 545- RIO GALLEGOS-Pcia de Santa cruz

4.-FORMA DE PAGO

Pago único por Transferencia Bancaria

5.-Descripción del Equipo

- Recipiente de chapa de acero soldado sistema MIG.
- Válvula de latón forjado con manómetro indicador de presión.
- Tratamiento superficial de alta resistencia a la corrosión: decapado mecánico, fosfatizado, pasivado y pintado con pintura en polvo poliéster.
- Manga de caucho sintético.

Se proveerán e instalarán extintores contra incendios en cantidad, tipo y ubicación como los exigidos por las Normas vigentes.

Los extintores serán aprobados y adecuados a las normas actuales. Se incorporarán al plano de los sistemas de extinción de incendio

Se precisará mediante señalización normalizada su ubicación en el edificio.

Los extintores a proveer y colocar serán de los tipos que se enumeran a continuación, respondiendo a la norma

IRAM 3523, con sello de conformidad IRAM y manómetro de control de carga:

A. Extintores con Polvo químico ABC.

Deberán ser colgados de soportes especiales tomados a las paredes sobre una placa metálica o de plástico

con leyendas indicadoras de colores reglamentarios a modo de señalización visual, a una altura de 1,40 m

6.-Descripción del servicio

Entrega de los Extintores será a cargo del adjudicatario. serán equipos nuevos con su respectiva faja de seguridad y sus correspondientes etiquetas

7.-Justificación

Se justifica la necesidad de adquisición de tres (3) extintores en la inutilización de los matafuegos con los que se contaba en Delegación Río gallegos y el requerimiento de estos a fin de hacer frente a algún siniestro futuro.

Los extintores fueron rechazados por la prueba hidráulica de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM 3517/2

Se acompaña a la presente Especificación Técnica las Actas de inutilización Extintores